

Vykdam darbus registruotos kultūros vertybės Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012) teritorijoje, vadovautis PTR "Archeologinio paveldo tvarkyba" 12.3 punktu - prieš vykdant žemės judinimo darbus, nejudintose žemės vietose, turi būti alikti archeologiniai tyrimai.

OBJEKTAS	181425	Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Trilapio g. ir Liepų g.		
KOORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. LKGV-1448			UAB "Geopartneris"
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	
DIREKTORIUS	Ieva Leonavičiūtė-Bakaitienė		2020-05-05	A.V.
	Robertas Krauleidis		2020-05-05	

Suderinta TOPD sistemoje, Nr.:

Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu  
Vizualinės apsaugos pozonis

Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012)

Klaipėdos senųjų kapinių kompleksas (kodas 32627)

Statinio unikalus Nr. 4400-1788-0487

Klaipėdos dujų fabriko pastatų kompleksas (kodas 4694)

Kapinių koplyčios kompleksas (kodas 29502)

PASTABOS:

1. Prieš pradėdami vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
2. Rekonstruojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po atviru būdu klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdžiai atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
6. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
7. Išlaikyti horizontalius ir vertikalius atstumus nuo šilumos, ryšių, elektros, apšvietimo tinklų.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	ESAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
	REKONSTRUOJAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
	REKONSTRUOJAMI / KEIČIAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ ŠULINIAI
	NEKEIČIAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ G/B TINKLŲ ŠULINIAI
	ESAMA REKONSTRUOJAMŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA (PO 10,0 M NUO AŠIES)
	SKLYPŲ RĪBOS
	ATJUNGIAMIE TINKLAI

	2020-05	Statybą leidžiančio dokumento gavimui, statybai		
LAIDA	DATA	KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
KVAL. PATV. DOK. NR.			TRILAPIO IR LIEPŲ GATVIŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KOLEKTORIAUS, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
32706	PV	E. VALUTIS	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
27308	PDV	E. VALUTIS	SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M1:500	0
KALBA	STATYTOJAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	GEN-2020-05-KLP-TDP-B.01	1	1

