



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	F1	Rekonstruojamas buitinių nuotekų tinklas
	F1-X	Rekonstruojamas buitinių nuotekų apžiūros, pravalymo šulinys
		Sklypo riba
		Kultūros paveldo teritorija "Skerdyklos pastatų kompleksas" (kodas 15973)
		Kultūros paveldo teritorija "Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu" (kodas 22012)

PASTABOS:

1. Statybos darbų metu esamų inž.komunikacijų altitudes ir padėti plane patikslinti.
2. Vykdam statybos darbus, išlaikyti 1m atstumą nuo sklypų ribų.
3. Priartėjus prie ryšio kabelių ar telefoninės kanalizacijos vamzdžių, numatyti ryšio tinklų apsaugojimą arba atstatymą.
4. Susikirtimuose su esamu dujotiekiu išlaikyti ne mažesni nei 0,3m atstumą tarp klojamo vamzdžio ir esamo dujotiekio vamzdžio.
5. Susikirtimo vietose su elektros kabeliais, esant mažesniam nei 0,5m atstumui tarp projektuojamų tinklų, kabelius apgaubti specialiais apsauginiais gaubtais.
6. Klojant vamzdynus arčiau kaip 1,5m ir vykdam statybos darbus atviru būdu, ryšio kabelius apsaugoti apsauginiu vamzdžiu.
7. Pažeidus esamą дренаžo tinklą - atstatyti. Drenažo rinktuvus numatyta perkloti PVC vamzdžiais po 5 m nuo susikirtimo taško su šiais tinklais. Drenažo įrengimo faktinę ir jų altitudes šiuose susikirtimo taškuose tikslinti vietoje pagal faktą, atkasus rinktuvus ir sausintuvus.

SUDERINTA TOPD INFORMACINĖJE SISTEMOJE
PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NR. ID: 21: 21: 816

0		2021	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	UAB "PATVANKA"		Statinio projekto pavadinimas: BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ TIES LIEPŲ G. 53-55 KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
39251	PV	G.Venclovas	Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:500	Laida	
34828	VN PDV	G.Venclovas		0	
It	Statytojas ir (arba) užsakovas: AB "KLAIPĖDOS VANDUO"		Dokumento žymuo: 2121.2-PP-NŠ.B-01	Lapas	Lapų
				1	1