



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- L1 — Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
 - L1-X — Projektuojamas lietaus nuotekų apžiūros, pravalymo šulinys
 - LŠ-X — Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
 - — Sklypo riba
 - - - - Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zona
 - × — × — Naikinami esami paviršinių nuotekų tinklai
 - - - - 110.00kV kabelio apsaugos zona

SUDERINTA TIHS INFORMACINĖJE SISTEMOJE
 PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS NR. TIHS1-20210730-008428

PASTABOS:

1. Statybos darbų metu esamų inž. komunikacijų altitudes ir padėti plane patikslinti.
2. Vykdamat statybos darbus, išlaikyti 1m atstumą nuo sklypų ribų.
3. Priartėjus prie ryšio kabelių ar telefoninės kanalizacijos vamzdžių, numatyti ryšio tinklų apsaugojimą arba atstatymą.
4. Susikirtimuose su esamu dujotiekiu išlaikyti ne mažesni nei 0,3m atstumą tarp klojamo vamzdžio ir esamo dujotiekio vamzdžio.
5. Susikirtimo vietose su elektros kabeliais, esant mažesniai nei 0,5m atstumui tarp projektuojamų tinklų, kabelius apgaubti specialiais apsauginiais gaubtais.
6. Klojant vamzdynus arčiau kaip 1,5m ir vykdamat statybos darbus atviru būdu, ryšio kabelius apsaugoti apsauginiu vamzdžiu.
7. Pažeidus esamą drenažo tinklą - atstatyti.

0	2022	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	UAB "PATVANKA"		Statinio projekto pavadinimas: RASOS G. KLAIPĖDOS M. KAPITALINIO REMONTO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS PROJEKTAS
1594	PV	K. Amolevičius	Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAJIS TINKLAIS M1:500
34828	VN PDV	G. Venclovas	
It	Statytojas ir (arba) užsakovas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo: 2136.3-PP-NŠ.B-01
			Lapas
			Lapų
			1
			1