










### Pastabos

1. Prieš pradėdant statybos darbus išsikviesti esamų komunikacijų atstovus trasų nužymėjimui ir patikslinti (nustatyti) šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius. Tais atvejais, kai esamų komunikacijų gyliai neįmanoma nustatyti vizualinės apžiūros būdu ir savininkas neturi duomenų apie komunikacijas, atlikti kontrolinius jų atkasimus.
2. Prieš statybos darbų pradžią gauti leidimą žemės kasimo darbams iš komunikacijų eksploatuojančių organizacijų jų apsaugos zonoje.
3. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijų eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų tinklų apsaugos zonoje iš atitinkamų jų tinklų atstovų gauti pažymą.
4. Išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotekio, klojant naujas komunikacijas.
5. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu.
6. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.
7. Išardomi/pažeisti statiniai, dangos, miesto infrastruktūros elementai, tvoros, esamos komunikacijos ir pan. baigus statybos darbus pilnai atstatoma rangovo sąskaita.
8. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona 5,0 m į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų.
9. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių paklojimo matmenys pateikti JA2325.1-TP-B.03 brėžinyje.
10. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, kabeliai dedami į apsauginius dėklus.
11. Tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklai kerta elektros/ryšių kabelius, vykdam žemės kasimo darbus, elektros/ryšių kabeliams įrengti tvirtinimo mazgus.
12. Atlikę statybos darbus, Rangovas, iš komunikacijų eksploatuojančių organizacijų atstovų privalo gauti pažymą dėl atliktų darbų įmonei priklausančių inžinerinių tinklų apsaugos zonoje.

### Sutartiniai žymėjimai

-  Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti šilumos tiekimo tinklai
-  LD1 Projektuojamas drenažas
-  Kitu projektu (SKIT-11-TP) projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti šilumos tiekimo tinklai
-  Žemės sklypai
-  Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zona
-  Vamzdyno ir atramų demontavimas
-  Vertikali alkūnė
-  Drenavimo šulinys

0	2023-09-12	Visuomenės informavimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	 UAB "Jandas"		Statinio projekto pavadinimas: <b>Šilumos tiekimo tinklų nuo Danės upės iki ŠK 6P-15 Danės g., Klaipėdoje, rekonstravimo projektas</b>	
38001	SPV	Marius Račkauskas	Statinio numeris ir pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklai	
36349	SPDV	Marius Račkauskas		
	Rengėjas	Vytautas Vaitkus	Brėžinio pavadinimas:	
			Šilumos tiekimo tinklų statybos ir demontavimo planas	Laida 0
LT	Statytojas:	AB "Klaipėdos energija"	Brėžinio žymuo:	Lapas 1
	Užsakovas:	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	JA2325.1-PP-B.01	Lapų 1